Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 27/05/2026 Hora: 16:47:22

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: RIO DE JANEIRO
Município: ARARUAMA
Nome SAA: INTEGRADO PROLAGOS
Código SAA: S330020000002
Instituição Responsável: PROLAGOS - PROLAGOS

Mês: **Abril**

Estação de Tratamento: JUTURNAÍBA
Data de digitação no Sisagua: 27/05/2026
Data do preenchimento do fomulário: 27/05/2026

Responsável pelas informações: Celeste Lemos
Cargo do Responsável: Engenheira Ambiental

Monitoramento da qualidade da água no ponto de captação

Escherichia coli

Ponto de captação: SUPERFICIAL; REPRESA - JUTURNAIBA; Lat:-22,6355277; Long:-42,2997700

	AMOSTRA 1	AMOSTRA 2	AMOSTRA 3	AMOSTRA 4
DATA DA COLETA	28/04/2026			
E.Coli/100mL	1,8			
Média geométrica móvel dos últimos 12 meses (E. coli/100mL)	4,84			
Esporos de bactérias aeróbias (UFC/100mL)				

Cryptosporidium

Ponto de captação: SUPERFICIAL; REPRESA - JUTURNAIBA; Lat:-22,6355277; Long:-42,2997700

	AMOSTRA 1	AMOSTRA 2	AMOSTRA 3	AMOSTRA 4
DATA DA COLETA	30/04/2026			
oocistos/L	0,1			

Giardia

Ponto de captação: SUPERFICIAL; REPRESA - JUTURNAIBA; Lat:-22,6355277; Long:-42,2997700

	AMOSTRA 1	AMOSTRA 2	AMOSTRA 3	AMOSTRA 4
DATA DA COLETA	30/04/2026			
Cistos/L	0,1			

Vírus

Clorofila-a

Ponto de captação: SUPERFICIAL; REPRESA - JUTURNAIBA; Lat:-22,6355277; Long:-42,2997700

Não realizado

Fitoplâncton

Ponto de captação: SUPERFICIAL; REPRESA - JUTURNAIBA; Lat:-22,6355277; Long:-42,2997700

	AMOSTRA 1	AMOSTRA 2	AMOSTRA 3	AMOSTRA 4
DATA DA COLETA	02/04/2026	07/04/2026	14/04/2026	22/04/2026
Organismos/mL	1.6791	2.2852	2.1009	2.1798
Percentual de cianobactérias (%)	8	33	21	30

Cianobactérias

Ponto de captação: SUPERFICIAL; REPRESA - JUTURNAIBA; Lat:-22,6355277; Long:-42,2997700

	AMOSTRA 1	AMOSTRA 2	AMOSTRA 3	AMOSTRA 4
DATA DA COLETA	02/04/2026	07/04/2026	14/04/2026	22/04/2026
Anabaena sp.				
Aphanizomenon sp.				
Aphanocapsa sp.				
Aphanothece sp.				
Chroococcus sp.				
Cuspidothrix sp.				
Cyanodictyon sp.				
Cylindrospermopsis sp.			105	421
Dolichospermum sp.	1263	7527	2632	5421
Geitlerinema sp.				
Jaaginema sp.				
Lyngbya sp.				
Microcystis sp.			1737	631
Nostoc sp.				
Oscillatoria sp.				
Planktothrix sp.				
Planktolyngbya sp.				60
Pseudoanabaena sp.				
Radiocystis sp.				
Raphidiopsis sp.				
Sphaeropermopsis sp.				
Synechococcus sp.				
Synechocystis sp.				
Tychonema sp.				
Umezakia sp.				
Outro(s) gênero(s)*				
Total de cianobactérias	1263	7527	4474	6533

Cianotoxinas

Microcistina (µg/L (equivalente de MCYST-LR))

Ponto de captação: SUPERFICIAL; REPRESA - JUTURNAIBA; Lat:-22,6355277; Long:-42,2997700

Não realizado

Saxitoxina (µg/L equivalente STX/L)

Ponto de captação: SUPERFICIAL; REPRESA - JUTURNAIBA; Lat:-22,6355277; Long:-42,2997700

Não realizado

Cilindrospermopsina (µg/L)

Ponto de captação: SUPERFICIAL; REPRESA - JUTURNAIBA; Lat:-22,6355277; Long:-42,2997700

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 27/05/2026 Hora: 16:47:22

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

	Pós-filtração ou pré-desinfecção
Número de amostras analisadas	5760
Percentil 95 (uT)	0,5
Número de dados > 1,0 uT	0
Número de dados > 0,5 uT e <= 1,0 uT	51
Número de dados > 0,3 uT e <= 0,5 uT	4489
Número de dados <= 0,3 uT	1220
	Saída do tratamento
Número de amostras analisadas	360
Percentil 95 (uT)	1,09
Número de dados > 5,0 uT	0
Número de dados <= 5,0 uT	360

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 27/05/2026 Hora: 16:47:22

Controle Mensal de SAA - Visualizar

pH

	Saída do tratamento
Número de amostras analisadas	360

Fluoreto

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)	28,0
Minimo recomendado na PRC n° 5/2017, Anexo XXI	0,6
Máximo recomendado na PRC n° 5/2017, Anexo XXI	0,8
Valor ótimo recomendado na PRC n° 5/2017, Anexo XXI	0,7

	Saída do tratamento
Número de amostras analisadas	360
Percentil 95 (mg/L)	0,68
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX	
Número de dados > 1,5 mg/L	0
Número de dados <= 1,5 mg/L	360
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI	
Número de dados > 0,8 mg/L	0
Número de dados >= 0,6 mg/L e <= 0,8mg/L	298
Número de dados < 0,6 mg/L	62

Data: 27/05/2026 Hora: 16:47:22

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Desinfecção

Cloro Residual Livre

	Saída do tratamento
Número de amostras analisadas	360
Percentil 95 (mg/L)	2,77
Número de dados > 5,0 mg/L	0
Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 5,0mg/L	360
Número de dados < 0,2 mg/L	0

Esporos de bactérias aeróbias (UFC/100mL)

Não realizado

Coliformes totais e E.coli

Coliformes Totais

	Saída do tratamento
Nº de amostras analisadas para coliformes totais	9
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
N° de amostras com ausência de coliformes totais	9

Escherichia coli

	Saída do tratamento
Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	9
N° de amostras com presença para Escherichia coli	0
N° de amostras com ausência para Escherichia coli	9

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 27/05/2026 Hora: 16:47:22

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Cianotoxinas

Microcistina (µg/L (equivalente de MCYST-LR))

Não realizado

Saxitoxina (µg/L equivalente STX/L)

Não realizado

Cilindrospermopsina (µg/L)

Não realizado

Acrilamida

Não se aplica

Epicloridrina

Não se aplica

SUS Sistema Único de Saúde

DATASUS

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 27/05/2026 Hora: 16:40:22

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: RIO DE JANEIRO
Município: ARARUAMA
Nome SAA: INTEGRADO PROLAGOS
Código SAA: S330020000002
Instituição Responsável: PROLAGOS - PROLAGOS

Mês: **Abril**

Sistema de Distribuição: ARMACAO DOS BUZIOS-RJ
Data de digitação no Sisagua: 27/05/2026
Data do preenchimento do fomulário: 27/05/2026

Responsável pelas informações: Celeste Lemos
Cargo do Responsável: Engenheira Ambiental

Informações relacionadas à infraestrutura

Nome da localidade	Reparos na rede	Intermitência	Falta de água	Reclamação de cor da água	Reclamação de Gosto e, ou odor
CENTRO	233		1.125	1	7
TOTAL	233	0	1.125	1	7

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 27/05/2026 Hora: 16:40:22

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

	Sistema de distribuição
Número de amostras analisadas	37
Número de dados > 5,0 uT	0
Número de dados <= 5,0 uT	37

Cor Aparente (uH)

	Sistema de distribuição
Número de amostras analisadas	37
Número de dados > 15,0 uH	0
Número de dados <= 15,0 uH	37

pH

	Sistema de distribuição
Número de amostras analisadas	37

Data: 27/05/2026 Hora: 16:40:22

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Fluoreto

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)	28,0
Minimo recomendado na PRC n° 5/2017, Anexo XXI	0,6
Máximo recomendado na PRC n° 5/2017, Anexo XXI	0,8
Valor ótimo recomendado na PRC n° 5/2017, Anexo XXI	0,7

	Sistema de distribuição
Número de amostras analisadas	8
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX	
Número de dados > 1,5 mg/L	0
Número de dados <= 1,5 mg/L	8
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI	
Número de dados > 0,8 mg/L	0
Número de dados >= 0,6 mg/L e <= 0,8mg/L	0
Número de dados < 0,6 mg/L	8

Desinfecção

Cloro Residual Livre

	Sistema de distribuição
Número de amostras analisadas	37
Número de dados > 5,0 mg/L	0
Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 5,0mg/L	37
Número de dados < 0,2 mg/L	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 27/05/2026 Hora: 16:40:22

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Coliformes totais e E.coli

Coliformes Totais

	Sistema de distribuição
Nº de amostras analisadas para coliformes totais	37
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
N° de amostras com ausência de coliformes totais	37

Escherichia coli

	Sistema de distribuição
Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	37
N° de amostras com presença para Escherichia coli	0
N° de amostras com ausência para Escherichia coli	37

Cianotoxinas

Microcistina (µg/L (equivalente de MCYST-LR))

Não realizado

Saxitoxina (µg/L equivalente STX/L)

Não realizado

Cilindrospermopsina (µg/L)

Não realizado

Acrilamida

Não se aplica

Epicloridrina

Não se aplica

Data: 27/05/2026 Hora: 16:40:22

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição

Turbidez - Número de dados > 5,0 uT

Não realizado

Cor Aparente (uH) - Número de dados > 15,0 uH

Não realizado

Fluoreto - Número de dados > 1,5 mg/L

Não realizado

Fluoreto - Número de dados > 0,8 mg/L

Não realizado

Fluoreto - Número de dados < 0,6 mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre - Número de dados > 5,0 mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre - Número de dados < 0,2 mg/L

Não realizado

Coliformes Totais - Nº de amostras com presença de coliformes totais

Não realizado

Escherichia coli - N° de amostras com presença para Escherichia coli

Não realizado

SUS Sistema Único de Saúde

DATASUS

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 27/05/2026 Hora: 16:36:25

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: RIO DE JANEIRO
Município: ARARUAMA
Nome SAA: INTEGRADO PROLAGOS
Código SAA: S330020000002
Instituição Responsável: PROLAGOS - PROLAGOS

Mês: **Abril**

Sistema de Distribuição: ARRAIAL DO CABO-RJ
Data de digitação no Sisagua: 27/05/2026
Data do preenchimento do fomulário: 27/05/2026

Responsável pelas informações: Celeste Lemos
Cargo do Responsável: Engenheira Ambiental

Informações relacionadas à infraestrutura

Nome da localidade	Reparos na rede	Intermitência	Falta de água	Reclamação de cor da água	Reclamação de Gosto e, ou odor
CENTRO	128		211	3	6
TOTAL	128	0	211	3	6

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 27/05/2026 Hora: 16:36:25

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

	Sistema de distribuição
Número de amostras analisadas	32
Número de dados > 5,0 uT	0
Número de dados <= 5,0 uT	32

Cor Aparente (uH)

	Sistema de distribuição
Número de amostras analisadas	32
Número de dados > 15,0 uH	0
Número de dados <= 15,0 uH	32

pH

	Sistema de distribuição
Número de amostras analisadas	32

Data: 27/05/2026 Hora: 16:36:25

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Fluoreto

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)	28,0
Minimo recomendado na PRC n° 5/2017, Anexo XXI	0,6
Máximo recomendado na PRC n° 5/2017, Anexo XXI	0,8
Valor ótimo recomendado na PRC n° 5/2017, Anexo XXI	0,7

	Sistema de distribuição
Número de amostras analisadas	8
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX	
Número de dados > 1,5 mg/L	0
Número de dados <= 1,5 mg/L	8
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI	
Número de dados > 0,8 mg/L	0
Número de dados >= 0,6 mg/L e <= 0,8mg/L	0
Número de dados < 0,6 mg/L	8

Desinfecção

Cloro Residual Livre

	Sistema de distribuição
Número de amostras analisadas	32
Número de dados > 5,0 mg/L	0
Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 5,0mg/L	32
Número de dados < 0,2 mg/L	0

Data: 27/05/2026 Hora: 16:36:25

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Coliformes totais e E.coli

Coliformes Totais

	Sistema de distribuição
Nº de amostras analisadas para coliformes totais	32
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
N° de amostras com ausência de coliformes totais	32

Escherichia coli

	Sistema de distribuição
Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	32
N° de amostras com presença para Escherichia coli	0
N° de amostras com ausência para Escherichia coli	32

Cianotoxinas

Microcistina (µg/L (equivalente de MCYST-LR))

Não realizado

Saxitoxina (µg/L equivalente STX/L)

Não realizado

Cilindrospermopsina (µg/L)

Não realizado

Acrilamida

Não se aplica

Epicloridrina

Não se aplica

Data: 27/05/2026 Hora: 16:36:25

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição

Turbidez - Número de dados > 5,0 uT

Não realizado

Cor Aparente (uH) - Número de dados > 15,0 uH

Não realizado

Fluoreto - Número de dados > 1,5 mg/L

Não realizado

Fluoreto - Número de dados > 0,8 mg/L

Não realizado

Fluoreto - Número de dados < 0,6 mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre - Número de dados > 5,0 mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre - Número de dados < 0,2 mg/L

Não realizado

Coliformes Totais - Nº de amostras com presença de coliformes totais

Não realizado

Escherichia coli - N° de amostras com presença para Escherichia coli

Não realizado

SUS Sistema Único de Saúde

DATASUS

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 27/05/2026 Hora: 16:34:11

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: RIO DE JANEIRO
Município: ARARUAMA
Nome SAA: INTEGRADO PROLAGOS
Código SAA: S330020000002
Instituição Responsável: PROLAGOS - PROLAGOS

Mês: **Abril**

Sistema de Distribuição: CABO FRIO-RJ
Data de digitação no Sisagua: 27/05/2026
Data do preenchimento do fomulário: 27/05/2026

Responsável pelas informações: Celeste Lemos
Cargo do Responsável: Engenheira Ambiental

Informações relacionadas à infraestrutura

Nome da localidade	Reparos na rede	Intermitência	Falta de água	Reclamação de cor da água	Reclamação de Gosto e, ou odor
CENTRO	595		3.450	14	31
TOTAL	595	0	3.450	14	31

Data: 27/05/2026 Hora: 16:34:11

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

	Sistema de distribuição
Número de amostras analisadas	159
Número de dados > 5,0 uT	0
Número de dados <= 5,0 uT	159

Cor Aparente (uH)

	Sistema de distribuição
Número de amostras analisadas	159
Número de dados > 15,0 uH	0
Número de dados <= 15,0 uH	159

pH

	Sistema de distribuição
Número de amostras analisadas	159

Data: 27/05/2026 Hora: 16:34:11

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Fluoreto

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)	28,0
Minimo recomendado na PRC n° 5/2017, Anexo XXI	0,6
Máximo recomendado na PRC n° 5/2017, Anexo XXI	0,8
Valor ótimo recomendado na PRC n° 5/2017, Anexo XXI	0,7

	Sistema de distribuição
Número de amostras analisadas	24
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX	
Número de dados > 1,5 mg/L	0
Número de dados <= 1,5 mg/L	24
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI	
Número de dados > 0,8 mg/L	0
Número de dados >= 0,6 mg/L e <= 0,8mg/L	0
Número de dados < 0,6 mg/L	24

Desinfecção

Cloro Residual Livre

	Sistema de distribuição
Número de amostras analisadas	159
Número de dados > 5,0 mg/L	0
Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 5,0mg/L	159
Número de dados < 0,2 mg/L	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 27/05/2026 Hora: 16:34:11

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Coliformes totais e E.coli

Coliformes Totais

	Sistema de distribuição
Nº de amostras analisadas para coliformes totais	159
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
N° de amostras com ausência de coliformes totais	159

Escherichia coli

	Sistema de distribuição
Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	159
N° de amostras com presença para Escherichia coli	0
N° de amostras com ausência para Escherichia coli	159

Cianotoxinas

Microcistina (µg/L (equivalente de MCYST-LR))

Não realizado

Saxitoxina (µg/L equivalente STX/L)

Não realizado

Cilindrospermopsina (µg/L)

Não realizado

Acrilamida

Não se aplica

Epicloridrina

Não se aplica

Data: 27/05/2026 Hora: 16:34:11

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição

Turbidez - Número de dados > 5,0 uT

Não realizado

Cor Aparente (uH) - Número de dados > 15,0 uH

Não realizado

Fluoreto - Número de dados > 1,5 mg/L

Não realizado

Fluoreto - Número de dados > 0,8 mg/L

Não realizado

Fluoreto - Número de dados < 0,6 mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre - Número de dados > 5,0 mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre - Número de dados < 0,2 mg/L

Não realizado

Coliformes Totais - Nº de amostras com presença de coliformes totais

Não realizado

Escherichia coli - N° de amostras com presença para Escherichia coli

Não realizado

SUS Sistema Único de Saúde

DATASUS

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 27/05/2026 Hora: 15:24:11

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: RIO DE JANEIRO
Município: ARARUAMA
Nome SAA: INTEGRADO PROLAGOS
Código SAA: S330020000002
Instituição Responsável: PROLAGOS - PROLAGOS

Mês: **Abril**

Sistema de Distribuição: IGUABA GRANDE-RJ
Data de digitação no Sisagua: 27/05/2026
Data do preenchimento do fomulário: 27/05/2026

Responsável pelas informações: Celeste Lemos
Cargo do Responsável: Engenheira Ambiental

Informações relacionadas à infraestrutura

Nome da localidade	Reparos na rede	Intermitência	Falta de água	Reclamação de cor da água	Reclamação de Gosto e, ou odor
CENTRO	225		350	9	14
TOTAL	225	0	350	9	14

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 27/05/2026 Hora: 15:24:11

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

	Sistema de distribuição
Número de amostras analisadas	31
Número de dados > 5,0 uT	0
Número de dados <= 5,0 uT	31

Cor Aparente (uH)

	Sistema de distribuição
Número de amostras analisadas	31
Número de dados > 15,0 uH	0
Número de dados <= 15,0 uH	31

pH

	Sistema de distribuição
Número de amostras analisadas	31

Data: 27/05/2026 Hora: 15:24:11

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Fluoreto

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)	28,0
Minimo recomendado na PRC n° 5/2017, Anexo XXI	0,6
Máximo recomendado na PRC n° 5/2017, Anexo XXI	0,8
Valor ótimo recomendado na PRC n° 5/2017, Anexo XXI	0,7

	Sistema de distribuição
Número de amostras analisadas	8
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX	
Número de dados > 1,5 mg/L	0
Número de dados <= 1,5 mg/L	8
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI	
Número de dados > 0,8 mg/L	0
Número de dados >= 0,6 mg/L e <= 0,8mg/L	0
Número de dados < 0,6 mg/L	8

Desinfecção

Cloro Residual Livre

	Sistema de distribuição
Número de amostras analisadas	31
Número de dados > 5,0 mg/L	0
Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 5,0mg/L	31
Número de dados < 0,2 mg/L	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 27/05/2026 Hora: 15:24:11

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Coliformes totais e E.coli

Coliformes Totais

	Sistema de distribuição
Nº de amostras analisadas para coliformes totais	31
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
N° de amostras com ausência de coliformes totais	31

Escherichia coli

	Sistema de distribuição
Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	31
N° de amostras com presença para Escherichia coli	0
N° de amostras com ausência para Escherichia coli	31

Cianotoxinas

Microcistina (µg/L (equivalente de MCYST-LR))

Não realizado

Saxitoxina (µg/L equivalente STX/L)

Não realizado

Cilindrospermopsina (µg/L)

Não realizado

Acrilamida

Não se aplica

Epicloridrina

Não se aplica

Data: 27/05/2026 Hora: 15:24:11

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição

Turbidez - Número de dados > 5,0 uT

Não realizado

Cor Aparente (uH) - Número de dados > 15,0 uH

Não realizado

Fluoreto - Número de dados > 1,5 mg/L

Não realizado

Fluoreto - Número de dados > 0,8 mg/L

Não realizado

Fluoreto - Número de dados < 0,6 mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre - Número de dados > 5,0 mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre - Número de dados < 0,2 mg/L

Não realizado

Coliformes Totais - Nº de amostras com presença de coliformes totais

Não realizado

Escherichia coli - N° de amostras com presença para Escherichia coli

Não realizado

SUS Sistema Único de Saúde

DATASUS

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 27/05/2026 Hora: 15:18:31

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: RIO DE JANEIRO
Município: ARARUAMA
Nome SAA: INTEGRADO PROLAGOS
Código SAA: S330020000002
Instituição Responsável: PROLAGOS - PROLAGOS

Mês: **Abril**

Sistema de Distribuição: SAO PEDRO DA ALDEIA-RJ
Data de digitação no Sisagua: 27/05/2026
Data do preenchimento do fomulário: 27/05/2026

Responsável pelas informações: Celeste Lemos
Cargo do Responsável: Engenheira Ambiental

Informações relacionadas à infraestrutura

Nome da localidade	Reparos na rede	Intermitência	Falta de água	Reclamação de cor da água	Reclamação de Gosto e, ou odor
CENTRO	498		1.025	1	12
TOTAL	498	0	1.025	1	12

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 27/05/2026 Hora: 15:18:31

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

	Sistema de distribuição
Número de amostras analisadas	89
Número de dados > 5,0 uT	0
Número de dados <= 5,0 uT	89

Cor Aparente (uH)

	Sistema de distribuição
Número de amostras analisadas	89
Número de dados > 15,0 uH	0
Número de dados <= 15,0 uH	89

pH

	Sistema de distribuição
Número de amostras analisadas	89

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 27/05/2026 Hora: 15:18:31

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Fluoreto

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)	28,0
Minimo recomendado na PRC n° 5/2017, Anexo XXI	0,6
Máximo recomendado na PRC n° 5/2017, Anexo XXI	0,8
Valor ótimo recomendado na PRC n° 5/2017, Anexo XXI	0,7

	Sistema de distribuição
Número de amostras analisadas	12
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX	
Número de dados > 1,5 mg/L	0
Número de dados <= 1,5 mg/L	12
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI	
Número de dados > 0,8 mg/L	0
Número de dados >= 0,6 mg/L e <= 0,8mg/L	0
Número de dados < 0,6 mg/L	12

Desinfecção

Cloro Residual Livre

	Sistema de distribuição
Número de amostras analisadas	89
Número de dados > 5,0 mg/L	0
Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 5,0mg/L	89
Número de dados < 0,2 mg/L	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 27/05/2026 Hora: 15:18:31

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Coliformes totais e E.coli

Coliformes Totais

	Sistema de distribuição
Nº de amostras analisadas para coliformes totais	89
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
N° de amostras com ausência de coliformes totais	89

Escherichia coli

	Sistema de distribuição
Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	89
N° de amostras com presença para Escherichia coli	0
N° de amostras com ausência para Escherichia coli	89

Cianotoxinas

Microcistina (µg/L (equivalente de MCYST-LR))

Não realizado

Saxitoxina (µg/L equivalente STX/L)

Não realizado

Cilindrospermopsina (µg/L)

Não realizado

Acrilamida

Não se aplica

Epicloridrina

Não se aplica

Data: 27/05/2026 Hora: 15:18:31

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição

Turbidez - Número de dados > 5,0 uT

Não realizado

Cor Aparente (uH) - Número de dados > 15,0 uH

Não realizado

Fluoreto - Número de dados > 1,5 mg/L

Não realizado

Fluoreto - Número de dados > 0,8 mg/L

Não realizado

Fluoreto - Número de dados < 0,6 mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre - Número de dados > 5,0 mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre - Número de dados < 0,2 mg/L

Não realizado

Coliformes Totais - Nº de amostras com presença de coliformes totais

Não realizado

Escherichia coli - N° de amostras com presença para Escherichia coli

Não realizado