# Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 23/07/2026 Hora: 11:04:29

## Controle Mensal de SAA - Visualizar

**UF:** RIO DE JANEIRO
**Município:** ARARUAMA
**Nome SAA:** INTEGRADO PROLAGOS
**Código SAA:** S330020000002
**Instituição Responsável:** PROLAGOS - PROLAGOS

**Mês:** **Junho**

**Estação de Tratamento:** JUTURNAÍBA
**Data de digitação no Sisagua:** 23/07/2026
**Data do preenchimento do fomulário:** 23/07/2026

**Responsável pelas informações:** Celeste Lemos
**Cargo do Responsável:** Engenheira Ambiental

## Monitoramento da qualidade da água no ponto de captação

### Escherichia coli

**Ponto de captação: SUPERFICIAL; REPRESA - JUTURNAIBA; Lat:-22,6355277; Long:-42,2997700**

| | AMOSTRA 1 | AMOSTRA 2 | AMOSTRA 3 | AMOSTRA 4 |
|---|---|---|---|---|
| DATA DA COLETA | 04/06/2026 | | | |
| E.Coli/100mL | 1,8 | | | |
| Média geométrica móvel dos últimos 12 meses (E. coli/100mL) | | | | |
| Esporos de bactérias aeróbias (UFC/100mL) | | | | |

### Cryptosporidium

**Ponto de captação: SUPERFICIAL; REPRESA - JUTURNAIBA; Lat:-22,6355277; Long:-42,2997700**

| | AMOSTRA 1 | AMOSTRA 2 | AMOSTRA 3 | AMOSTRA 4 |
|---|---|---|---|---|
| DATA DA COLETA | 04/06/2026 | | | |
| oocistos/L | 0,1 | | | |

### Giardia

**Ponto de captação: SUPERFICIAL; REPRESA - JUTURNAIBA; Lat:-22,6355277; Long:-42,2997700**

| | AMOSTRA 1 | AMOSTRA 2 | AMOSTRA 3 | AMOSTRA 4 |
|---|---|---|---|---|
| DATA DA COLETA | 04/06/2026 | | | |
| Cistos/L | 0,1 | | | |

### Vírus

### Clorofila-a

**Ponto de captação: SUPERFICIAL; REPRESA - JUTURNAIBA; Lat:-22,6355277; Long:-42,2997700**

Não realizado

### Fitoplâncton

**Ponto de captação: SUPERFICIAL; REPRESA - JUTURNAIBA; Lat:-22,6355277; Long:-42,2997700**

| | AMOSTRA 1 | AMOSTRA 2 | AMOSTRA 3 | AMOSTRA 4 |
|---|---|---|---|---|
| DATA DA COLETA | 02/06/2026 | 09/06/2026 | 16/06/2026 | 25/06/2026 |
| Organismos/mL | 1,6572 | 1,7586 | 1,3759 | 1,3909 |
| Percentual de cianobactérias (%) | 22 | 25 | 14 | 23 |

### Cianobactérias

**Ponto de captação: SUPERFICIAL; REPRESA - JUTURNAIBA; Lat:-22,6355277; Long:-42,2997700**

| | AMOSTRA 1 | AMOSTRA 2 | AMOSTRA 3 | AMOSTRA 4 |
|---|---|---|---|---|
| DATA DA COLETA | 02/06/2026 | 09/06/2026 | 16/06/2026 | 25/06/2026 |
| Anabaena sp. | | | | |
| Aphanizomenon sp. | | | | |
| Aphanocapsa sp. | | | 421 | |
| Aphanothece sp. | | | | |
| Chroococcus sp. | | | | |
| Cuspidothrix sp. | | | | |
| Cyanodictyon sp. | | | | |
| Cylindrospermopsis sp. | 263 | 211 | | |
| Dolichospermum sp. | 270 | | 474 | |
| Geitlerinema sp. | | | | |
| Jaaginema sp. | | | | |
| Lyngbya sp. | | | | |
| Microcystis sp. | 3053 | 3947 | 842 | 2895 |
| Nostoc sp. | | | | |
| Oscillatoria sp. | | | 60 | 60 |
| Planktothrix sp. | | | | |
| Planktolyngbya sp. | 60 | 263 | 105 | 210 |
| Pseudoanabaena sp. | | | | |
| Radiocystis sp. | | | | |
| Raphidiopsis sp. | | | | |
| Sphaeropermopsis sp. | | | | |
| Synechococcus sp. | | | | |
| Synechocystis sp. | | | | |
| Tychonema sp. | | | | |
| Umezakia sp. | | | | |
| Outro(s) gênero(s)* | | | | |
| Total de cianobactérias | 3646 | 4421 | 1902 | 3165 |

### Cianotoxinas

#### Microcistina (µg/L (equivalente de MCYST-LR))

**Ponto de captação: SUPERFICIAL; REPRESA - JUTURNAIBA; Lat:-22,6355277; Long:-42,2997700**

Não realizado

#### Saxitoxina (µg/L equivalente STX/L)

**Ponto de captação: SUPERFICIAL; REPRESA - JUTURNAIBA; Lat:-22,6355277; Long:-42,2997700**

Não realizado

#### Cilindrospermopsina (µg/L)

**Ponto de captação: SUPERFICIAL; REPRESA - JUTURNAIBA; Lat:-22,6355277; Long:-42,2997700**

Não realizado

# Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 23/07/2026 Hora: 11:04:29

## Controle Mensal de SAA - Visualizar

**Monitoramento da qualidade da água tratada**

### Turbidez (uT)

| | |
|---|---|
| | Pós-filtração ou pré-desinfecção |
| **Número de amostras analisadas** | 5760 |
| **Percentil 95 (uT)** | 0,50 |
| **Número de dados > 1,0 uT** | 0 |
| **Número de dados > 0,5 uT e <= 1,0 uT** | 6 |
| **Número de dados > 0,3 uT e <= 0,5 uT** | 3546 |
| **Número de dados <= 0,3 uT** | 2208 |
| | Saída do tratamento |
| **Número de amostras analisadas** | 360 |
| **Percentil 95 (uT)** | 0,83 |
| **Número de dados > 5,0 uT** | 0 |
| **Número de dados <= 5,0 uT** | 360 |

# Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 23/07/2026 Hora: 11:04:29

## Controle Mensal de SAA - Visualizar

### pH

| | Saída do tratamento |
|---|---|
| **Número de amostras analisadas** | 360 |

### Fluoreto

| | |
|---|---|
| Média anual de temperaturas máximas diárias(C°) | 28,0 |
| Minimo recomendado na PRC n° 5/2017, Anexo XXI | 0,6 |
| Máximo recomendado na PRC n° 5/2017, Anexo XXI | 0,8 |
| Valor ótimo recomendado na PRC n° 5/2017, Anexo XXI | 0,7 |

| | Saída do tratamento |
|---|---|
| **Número de amostras analisadas** | 360 |
| **Percentil 95 (mg/L)** | 0,68 |
| **Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX** | |
| **Número de dados > 1,5 mg/L** | 0 |
| **Número de dados <= 1,5 mg/L** | 360 |
| **Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI** | |
| **Número de dados > 0,8 mg/L** | 0 |
| **Número de dados >= 0,6 mg/L e <= 0,8mg/L** | 352 |
| **Número de dados < 0,6 mg/L** | 8 |

Data: 23/07/2026 Hora: 11:04:29

# Controle Mensal de SAA - Visualizar

**Desinfecção**

## Cloro Residual Livre

| | Saída do tratamento |
|---|---|
| **Número de amostras analisadas** | 360 |
| **Percentil 95 (mg/L)** | 2,31 |
| **Número de dados > 5,0 mg/L** | 0 |
| **Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 5,0mg/L** | 360 |
| **Número de dados < 0,2 mg/L** | 0 |

**Esporos de bactérias aeróbias (UFC/100mL)**

Não realizado

**Coliformes totais e E.coli**

## Coliformes Totais

| | Saída do tratamento |
|---|---|
| **Nº de amostras analisadas para coliformes totais** | 9 |
| **Nº de amostras com presença de coliformes totais** | 0 |
| **N° de amostras com ausência de coliformes totais** | 9 |

## Escherichia coli

| | Saída do tratamento |
|---|---|
| **Nº de amostras analisadas para Escherichia coli** | 9 |
| **N° de amostras com presença para Escherichia coli** | 0 |
| **N° de amostras com ausência para Escherichia coli** | 9 |

# Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 23/07/2026 Hora: 11:04:30

## Controle Mensal de SAA - Visualizar

**Cianotoxinas**

**Microcistina (µg/L (equivalente de MCYST-LR))**

Não realizado

**Saxitoxina (µg/L equivalente STX/L)**

Não realizado

**Cilindrospermopsina (µg/L)**

Não realizado

**Acrilamida**

Não se aplica

**Epicloridrina**

Não se aplica

SUS Sistema Único de Saúde

DATASUS

# Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 23/07/2026 Hora: 11:32:34

## Controle Mensal de SAA - Visualizar

**UF:** RIO DE JANEIRO
**Município:** ARARUAMA
**Nome SAA:** INTEGRADO PROLAGOS
**Código SAA:** S330020000002
**Instituição Responsável:** PROLAGOS - PROLAGOS

**Mês:** **Junho**

**Sistema de Distribuição:** ARMACAO DOS BUZIOS-RJ
**Data de digitação no Sisagua:** 23/07/2026
**Data do preenchimento do fomulário:** 23/07/2026

**Responsável pelas informações:** Celeste Lemos
**Cargo do Responsável:** Engenheira Ambiental

**Informações relacionadas à infraestrutura**

| Nome da localidade | Reparos na rede | Intermitência | Falta de água | Reclamação de cor da água | Reclamação de Gosto e, ou odor |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO | 278 | | 599 | 1 | 0 |
| TOTAL | 278 | 0 | 599 | 1 | 0 |

# Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 23/07/2026 Hora: 11:32:34

## Controle Mensal de SAA - Visualizar

**Monitoramento da qualidade da água tratada**

### Turbidez (uT)

| | Sistema de distribuição |
|---|---|
| **Número de amostras analisadas** | 37 |
| **Número de dados > 5,0 uT** | 0 |
| **Número de dados <= 5,0 uT** | 37 |

### Cor Aparente (uH)

| | Sistema de distribuição |
|---|---|
| **Número de amostras analisadas** | 37 |
| **Número de dados > 15,0 uH** | 0 |
| **Número de dados <= 15,0 uH** | 37 |

### pH

| | Sistema de distribuição |
|---|---|
| **Número de amostras analisadas** | 37 |

Data: 23/07/2026 Hora: 11:32:34

# Controle Mensal de SAA - Visualizar

## Fluoreto

| | |
|---|---|
| Média anual de temperaturas máximas diárias(C°) | 28,0 |
| Minimo recomendado na PRC n° 5/2017, Anexo XXI | 0,6 |
| Máximo recomendado na PRC n° 5/2017, Anexo XXI | 0,8 |
| Valor ótimo recomendado na PRC n° 5/2017, Anexo XXI | 0,7 |

| | Sistema de distribuição |
|---|---|
| **Número de amostras analisadas** | 8 |
| **Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX** | |
| **Número de dados > 1,5 mg/L** | 0 |
| **Número de dados <= 1,5 mg/L** | 8 |
| **Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI** | |
| **Número de dados > 0,8 mg/L** | 0 |
| **Número de dados >= 0,6 mg/L e <= 0,8mg/L** | 0 |
| **Número de dados < 0,6 mg/L** | 8 |

**Desinfecção**

## Cloro Residual Livre

| | Sistema de distribuição |
|---|---|
| **Número de amostras analisadas** | 37 |
| **Número de dados > 5,0 mg/L** | 0 |
| **Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 5,0mg/L** | 37 |
| **Número de dados < 0,2 mg/L** | 0 |

Data: 23/07/2026 Hora: 11:32:34

# Controle Mensal de SAA - Visualizar

**Coliformes totais e E.coli**

## Coliformes Totais

| | Sistema de distribuição |
|---|---|
| **Nº de amostras analisadas para coliformes totais** | 37 |
| **Nº de amostras com presença de coliformes totais** | 0 |
| **N° de amostras com ausência de coliformes totais** | 37 |

## Escherichia coli

| | Sistema de distribuição |
|---|---|
| **Nº de amostras analisadas para Escherichia coli** | 37 |
| **N° de amostras com presença para Escherichia coli** | 0 |
| **N° de amostras com ausência para Escherichia coli** | 37 |

**Cianotoxinas**

**Microcistina (µg/L (equivalente de MCYST-LR))**

Não realizado

**Saxitoxina (µg/L equivalente STX/L)**

Não realizado

**Cilindrospermopsina (µg/L)**

Não realizado

---

**Acrilamida**

Não se aplica

---

**Epicloridrina**

Não se aplica

# Controle Mensal de SAA - Visualizar

**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição**

**Turbidez - Número de dados > 5,0 uT**

Não realizado

**Cor Aparente (uH) - Número de dados > 15,0 uH**

Não realizado

**Fluoreto - Número de dados > 1,5 mg/L**

Não realizado

**Fluoreto - Número de dados > 0,8 mg/L**

Não realizado

**Fluoreto - Número de dados < 0,6 mg/L**

Não realizado

**Cloro Residual Livre - Número de dados > 5,0 mg/L**

Não realizado

**Cloro Residual Livre - Número de dados < 0,2 mg/L**

Não realizado

**Coliformes Totais - Nº de amostras com presença de coliformes totais**

Não realizado

**Escherichia coli - N° de amostras com presença para Escherichia coli**

Não realizado

SUS Sistema Único de Saúde

DATASUS

# Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 23/07/2026 Hora: 13:25:52

## Controle Mensal de SAA - Visualizar

**UF:** RIO DE JANEIRO
**Município:** ARARUAMA
**Nome SAA:** INTEGRADO PROLAGOS
**Código SAA:** S330020000002
**Instituição Responsável:** PROLAGOS - PROLAGOS

**Mês:** **Junho**

**Sistema de Distribuição:** ARRAIAL DO CABO-RJ
**Data de digitação no Sisagua:** 23/07/2026
**Data do preenchimento do fomulário:** 23/07/2026

**Responsável pelas informações:** Celeste Lemos
**Cargo do Responsável:** Engenheira Ambiental

**Informações relacionadas à infraestrutura**

| Nome da localidade | Reparos na rede | Intermitência | Falta de água | Reclamação de cor da água | Reclamação de Gosto e, ou odor |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO | 154 | | 77 | 2 | 4 |
| TOTAL | 154 | 0 | 77 | 2 | 4 |

# Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 23/07/2026 Hora: 13:25:52

## Controle Mensal de SAA - Visualizar

**Monitoramento da qualidade da água tratada**

### Turbidez (uT)

| | Sistema de distribuição |
|---|---|
| **Número de amostras analisadas** | 32 |
| **Número de dados > 5,0 uT** | 0 |
| **Número de dados <= 5,0 uT** | 32 |

### Cor Aparente (uH)

| | Sistema de distribuição |
|---|---|
| **Número de amostras analisadas** | 32 |
| **Número de dados > 15,0 uH** | 0 |
| **Número de dados <= 15,0 uH** | 32 |

### pH

| | Sistema de distribuição |
|---|---|
| **Número de amostras analisadas** | 32 |

Data: 23/07/2026 Hora: 13:25:52

# Controle Mensal de SAA - Visualizar

## Fluoreto

| | |
|---|---|
| Média anual de temperaturas máximas diárias(C°) | 28,0 |
| Minimo recomendado na PRC n° 5/2017, Anexo XXI | 0,6 |
| Máximo recomendado na PRC n° 5/2017, Anexo XXI | 0,8 |
| Valor ótimo recomendado na PRC n° 5/2017, Anexo XXI | 0,7 |

| | Sistema de distribuição |
|---|---|
| **Número de amostras analisadas** | 8 |
| **Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX** | |
| **Número de dados > 1,5 mg/L** | 0 |
| **Número de dados <= 1,5 mg/L** | 8 |
| **Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI** | |
| **Número de dados > 0,8 mg/L** | 0 |
| **Número de dados >= 0,6 mg/L e <= 0,8mg/L** | 0 |
| **Número de dados < 0,6 mg/L** | 8 |

**Desinfecção**

## Cloro Residual Livre

| | Sistema de distribuição |
|---|---|
| **Número de amostras analisadas** | 32 |
| **Número de dados > 5,0 mg/L** | 0 |
| **Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 5,0mg/L** | 32 |
| **Número de dados < 0,2 mg/L** | 0 |

# Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 23/07/2026 Hora: 13:25:52

## Controle Mensal de SAA - Visualizar

**Coliformes totais e E.coli**

### Coliformes Totais

| | Sistema de distribuição |
|---|---|
| **Nº de amostras analisadas para coliformes totais** | 32 |
| **Nº de amostras com presença de coliformes totais** | 0 |
| **N° de amostras com ausência de coliformes totais** | 32 |

### Escherichia coli

| | Sistema de distribuição |
|---|---|
| **Nº de amostras analisadas para Escherichia coli** | 32 |
| **N° de amostras com presença para Escherichia coli** | 0 |
| **N° de amostras com ausência para Escherichia coli** | 32 |

**Cianotoxinas**

**Microcistina (µg/L (equivalente de MCYST-LR))**

Não realizado

**Saxitoxina (µg/L equivalente STX/L)**

Não realizado

**Cilindrospermopsina (µg/L)**

Não realizado

---

**Acrilamida**

Não se aplica

---

**Epicloridrina**

Não se aplica

# Controle Mensal de SAA - Visualizar

**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição**

**Turbidez - Número de dados > 5,0 uT**

Não realizado

**Cor Aparente (uH) - Número de dados > 15,0 uH**

Não realizado

**Fluoreto - Número de dados > 1,5 mg/L**

Não realizado

**Fluoreto - Número de dados > 0,8 mg/L**

Não realizado

**Fluoreto - Número de dados < 0,6 mg/L**

Não realizado

**Cloro Residual Livre - Número de dados > 5,0 mg/L**

Não realizado

**Cloro Residual Livre - Número de dados < 0,2 mg/L**

Não realizado

**Coliformes Totais - Nº de amostras com presença de coliformes totais**

Não realizado

**Escherichia coli - N° de amostras com presença para Escherichia coli**

Não realizado

SUS Sistema Único de Saúde

DATASUS

# Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 23/07/2026 Hora: 13:26:56

## Controle Mensal de SAA - Visualizar

**UF:** RIO DE JANEIRO
**Município:** ARARUAMA
**Nome SAA:** INTEGRADO PROLAGOS
**Código SAA:** S330020000002
**Instituição Responsável:** PROLAGOS - PROLAGOS

**Mês:** **Junho**

**Sistema de Distribuição:** CABO FRIO-RJ
**Data de digitação no Sisagua:** 23/07/2026
**Data do preenchimento do fomulário:** 23/07/2026

**Responsável pelas informações:** Celeste Lemos
**Cargo do Responsável:** Engenheira Ambiental

**Informações relacionadas à infraestrutura**

| Nome da localidade | Reparos na rede | Intermitência | Falta de água | Reclamação de cor da água | Reclamação de Gosto e, ou odor |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO | 737 | | 2.000 | 1 | 3 |
| TOTAL | 737 | 0 | 2.000 | 1 | 3 |

# Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 23/07/2026 Hora: 13:26:56

## Controle Mensal de SAA - Visualizar

**Monitoramento da qualidade da água tratada**

### Turbidez (uT)

| | Sistema de distribuição |
|---|---|
| **Número de amostras analisadas** | 159 |
| **Número de dados > 5,0 uT** | 0 |
| **Número de dados <= 5,0 uT** | 159 |

### Cor Aparente (uH)

| | Sistema de distribuição |
|---|---|
| **Número de amostras analisadas** | 159 |
| **Número de dados > 15,0 uH** | 0 |
| **Número de dados <= 15,0 uH** | 159 |

### pH

| | Sistema de distribuição |
|---|---|
| **Número de amostras analisadas** | 159 |

# Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 23/07/2026 Hora: 13:26:56

## Controle Mensal de SAA - Visualizar

### Fluoreto

| | |
|---|---|
| Média anual de temperaturas máximas diárias(C°) | 28,0 |
| Minimo recomendado na PRC n° 5/2017, Anexo XXI | 0,6 |
| Máximo recomendado na PRC n° 5/2017, Anexo XXI | 0,8 |
| Valor ótimo recomendado na PRC n° 5/2017, Anexo XXI | 0,7 |

| | Sistema de distribuição |
|---|---|
| **Número de amostras analisadas** | 24 |
| **Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX** | |
| **Número de dados > 1,5 mg/L** | 0 |
| **Número de dados <= 1,5 mg/L** | 24 |
| **Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI** | |
| **Número de dados > 0,8 mg/L** | 0 |
| **Número de dados >= 0,6 mg/L e <= 0,8mg/L** | 0 |
| **Número de dados < 0,6 mg/L** | 24 |

**Desinfecção**

### Cloro Residual Livre

| | Sistema de distribuição |
|---|---|
| **Número de amostras analisadas** | 159 |
| **Número de dados > 5,0 mg/L** | 0 |
| **Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 5,0mg/L** | 159 |
| **Número de dados < 0,2 mg/L** | 0 |

# Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 23/07/2026 Hora: 13:26:56

## Controle Mensal de SAA - Visualizar

**Coliformes totais e E.coli**

### Coliformes Totais

| | Sistema de distribuição |
|---|---|
| **Nº de amostras analisadas para coliformes totais** | 159 |
| **Nº de amostras com presença de coliformes totais** | 0 |
| **N° de amostras com ausência de coliformes totais** | 159 |

### Escherichia coli

| | Sistema de distribuição |
|---|---|
| **Nº de amostras analisadas para Escherichia coli** | 159 |
| **N° de amostras com presença para Escherichia coli** | 0 |
| **N° de amostras com ausência para Escherichia coli** | 159 |

**Cianotoxinas**

**Microcistina (µg/L (equivalente de MCYST-LR))**

Não realizado

**Saxitoxina (µg/L equivalente STX/L)**

Não realizado

**Cilindrospermopsina (µg/L)**

Não realizado

---

**Acrilamida**

Não se aplica

---

**Epicloridrina**

Não se aplica

Data: 23/07/2026 Hora: 13:26:56

## Controle Mensal de SAA - Visualizar

**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição**

**Turbidez - Número de dados > 5,0 uT**

Não realizado

**Cor Aparente (uH) - Número de dados > 15,0 uH**

Não realizado

**Fluoreto - Número de dados > 1,5 mg/L**

Não realizado

**Fluoreto - Número de dados > 0,8 mg/L**

Não realizado

**Fluoreto - Número de dados < 0,6 mg/L**

Não realizado

**Cloro Residual Livre - Número de dados > 5,0 mg/L**

Não realizado

**Cloro Residual Livre - Número de dados < 0,2 mg/L**

Não realizado

**Coliformes Totais - Nº de amostras com presença de coliformes totais**

Não realizado

**Escherichia coli - N° de amostras com presença para Escherichia coli**

Não realizado

SUS Sistema Único de Saúde

DATASUS

# Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 23/07/2026 Hora: 11:51:56

## Controle Mensal de SAA - Visualizar

**UF:** RIO DE JANEIRO
**Município:** ARARUAMA
**Nome SAA:** INTEGRADO PROLAGOS
**Código SAA:** S330020000002
**Instituição Responsável:** PROLAGOS - PROLAGOS

**Mês:** **Junho**

**Sistema de Distribuição:** IGUABA GRANDE-RJ
**Data de digitação no Sisagua:** 23/07/2026
**Data do preenchimento do fomulário:** 23/07/2026

**Responsável pelas informações:** Celeste Lemos
**Cargo do Responsável:** Engenheira Ambiental

**Informações relacionadas à infraestrutura**

| Nome da localidade | Reparos na rede | Intermitência | Falta de água | Reclamação de cor da água | Reclamação de Gosto e, ou odor |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO | 191 | | 158 | 0 | 0 |
| TOTAL | 191 | 0 | 158 | 0 | 0 |

# Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 23/07/2026 Hora: 11:51:56

## Controle Mensal de SAA - Visualizar

**Monitoramento da qualidade da água tratada**

### Turbidez (uT)

| | Sistema de distribuição |
|---|---|
| **Número de amostras analisadas** | 31 |
| **Número de dados > 5,0 uT** | 0 |
| **Número de dados <= 5,0 uT** | 31 |

### Cor Aparente (uH)

| | Sistema de distribuição |
|---|---|
| **Número de amostras analisadas** | 31 |
| **Número de dados > 15,0 uH** | 0 |
| **Número de dados <= 15,0 uH** | 31 |

### pH

| | Sistema de distribuição |
|---|---|
| **Número de amostras analisadas** | 31 |

Data: 23/07/2026 Hora: 11:51:56

# Controle Mensal de SAA - Visualizar

## Fluoreto

| | |
|---|---|
| Média anual de temperaturas máximas diárias(C°) | 28,0 |
| Minimo recomendado na PRC n° 5/2017, Anexo XXI | 0,6 |
| Máximo recomendado na PRC n° 5/2017, Anexo XXI | 0,8 |
| Valor ótimo recomendado na PRC n° 5/2017, Anexo XXI | 0,7 |

| | Sistema de distribuição |
|---|---|
| **Número de amostras analisadas** | 8 |
| **Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX** | |
| **Número de dados > 1,5 mg/L** | 0 |
| **Número de dados <= 1,5 mg/L** | 8 |
| **Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI** | |
| **Número de dados > 0,8 mg/L** | 0 |
| **Número de dados >= 0,6 mg/L e <= 0,8mg/L** | 0 |
| **Número de dados < 0,6 mg/L** | 8 |

**Desinfecção**

## Cloro Residual Livre

| | Sistema de distribuição |
|---|---|
| **Número de amostras analisadas** | 31 |
| **Número de dados > 5,0 mg/L** | 0 |
| **Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 5,0mg/L** | 31 |
| **Número de dados < 0,2 mg/L** | 0 |

# Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 23/07/2026 Hora: 11:51:56

## Controle Mensal de SAA - Visualizar

**Coliformes totais e E.coli**

### Coliformes Totais

| | Sistema de distribuição |
|---|---|
| **Nº de amostras analisadas para coliformes totais** | 31 |
| **Nº de amostras com presença de coliformes totais** | 0 |
| **N° de amostras com ausência de coliformes totais** | 31 |

### Escherichia coli

| | Sistema de distribuição |
|---|---|
| **Nº de amostras analisadas para Escherichia coli** | 31 |
| **N° de amostras com presença para Escherichia coli** | 0 |
| **N° de amostras com ausência para Escherichia coli** | 31 |

**Cianotoxinas**

**Microcistina (µg/L (equivalente de MCYST-LR))**

Não realizado

**Saxitoxina (µg/L equivalente STX/L)**

Não realizado

**Cilindrospermopsina (µg/L)**

Não realizado

---

**Acrilamida**

Não se aplica

---

**Epicloridrina**

Não se aplica

Data: 23/07/2026 Hora: 11:51:56

## Controle Mensal de SAA - Visualizar

**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição**

**Turbidez - Número de dados > 5,0 uT**

Não realizado

**Cor Aparente (uH) - Número de dados > 15,0 uH**

Não realizado

**Fluoreto - Número de dados > 1,5 mg/L**

Não realizado

**Fluoreto - Número de dados > 0,8 mg/L**

Não realizado

**Fluoreto - Número de dados < 0,6 mg/L**

Não realizado

**Cloro Residual Livre - Número de dados > 5,0 mg/L**

Não realizado

**Cloro Residual Livre - Número de dados < 0,2 mg/L**

Não realizado

**Coliformes Totais - Nº de amostras com presença de coliformes totais**

Não realizado

**Escherichia coli - N° de amostras com presença para Escherichia coli**

Não realizado

SUS Sistema Único de Saúde

DATASUS

# Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 23/07/2026 Hora: 12:00:14

## Controle Mensal de SAA - Visualizar

**UF:** RIO DE JANEIRO
**Município:** ARARUAMA
**Nome SAA:** INTEGRADO PROLAGOS
**Código SAA:** S330020000002
**Instituição Responsável:** PROLAGOS - PROLAGOS

**Mês:** **Junho**

**Sistema de Distribuição:** SAO PEDRO DA ALDEIA-RJ
**Data de digitação no Sisagua:** 23/07/2026
**Data do preenchimento do fomulário:** 23/07/2026

**Responsável pelas informações:** Celeste Lemos
**Cargo do Responsável:** Engenheira Ambiental

**Informações relacionadas à infraestrutura**

| Nome da localidade | Reparos na rede | Intermitência | Falta de água | Reclamação de cor da água | Reclamação de Gosto e, ou odor |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO | 513 | | 587 | 0 | 1 |
| TOTAL | 513 | 0 | 587 | 0 | 1 |

# Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 23/07/2026 Hora: 12:00:14

## Controle Mensal de SAA - Visualizar

**Monitoramento da qualidade da água tratada**

### Turbidez (uT)

| | Sistema de distribuição |
|---|---|
| **Número de amostras analisadas** | 89 |
| **Número de dados > 5,0 uT** | 0 |
| **Número de dados <= 5,0 uT** | 89 |

### Cor Aparente (uH)

| | Sistema de distribuição |
|---|---|
| **Número de amostras analisadas** | 89 |
| **Número de dados > 15,0 uH** | 0 |
| **Número de dados <= 15,0 uH** | 89 |

### pH

| | Sistema de distribuição |
|---|---|
| **Número de amostras analisadas** | 89 |

Data: 23/07/2026 Hora: 12:00:14

# Controle Mensal de SAA - Visualizar

## Fluoreto

| | |
|---|---|
| Média anual de temperaturas máximas diárias(C°) | 28,0 |
| Minimo recomendado na PRC n° 5/2017, Anexo XXI | 0,6 |
| Máximo recomendado na PRC n° 5/2017, Anexo XXI | 0,8 |
| Valor ótimo recomendado na PRC n° 5/2017, Anexo XXI | 0,7 |

| | Sistema de distribuição |
|---|---|
| **Número de amostras analisadas** | 12 |
| **Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX** | |
| **Número de dados > 1,5 mg/L** | 0 |
| **Número de dados <= 1,5 mg/L** | 12 |
| **Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI** | |
| **Número de dados > 0,8 mg/L** | 0 |
| **Número de dados >= 0,6 mg/L e <= 0,8mg/L** | 0 |
| **Número de dados < 0,6 mg/L** | 12 |

**Desinfecção**

## Cloro Residual Livre

| | Sistema de distribuição |
|---|---|
| **Número de amostras analisadas** | 89 |
| **Número de dados > 5,0 mg/L** | 0 |
| **Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 5,0mg/L** | 89 |
| **Número de dados < 0,2 mg/L** | 0 |

# Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 23/07/2026 Hora: 12:00:14

## Controle Mensal de SAA - Visualizar

**Coliformes totais e E.coli**

### Coliformes Totais

| | Sistema de distribuição |
|---|---|
| **Nº de amostras analisadas para coliformes totais** | 89 |
| **Nº de amostras com presença de coliformes totais** | 0 |
| **N° de amostras com ausência de coliformes totais** | 89 |

### Escherichia coli

| | Sistema de distribuição |
|---|---|
| **Nº de amostras analisadas para Escherichia coli** | 89 |
| **N° de amostras com presença para Escherichia coli** | 0 |
| **N° de amostras com ausência para Escherichia coli** | 89 |

**Cianotoxinas**

**Microcistina (µg/L (equivalente de MCYST-LR))**

Não realizado

**Saxitoxina (µg/L equivalente STX/L)**

Não realizado

**Cilindrospermopsina (µg/L)**

Não realizado

---

**Acrilamida**

Não se aplica

---

**Epicloridrina**

Não se aplica

# Controle Mensal de SAA - Visualizar

**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição**

**Turbidez - Número de dados > 5,0 uT**

Não realizado

**Cor Aparente (uH) - Número de dados > 15,0 uH**

Não realizado

**Fluoreto - Número de dados > 1,5 mg/L**

Não realizado

**Fluoreto - Número de dados > 0,8 mg/L**

Não realizado

**Fluoreto - Número de dados < 0,6 mg/L**

Não realizado

**Cloro Residual Livre - Número de dados > 5,0 mg/L**

Não realizado

**Cloro Residual Livre - Número de dados < 0,2 mg/L**

Não realizado

**Coliformes Totais - Nº de amostras com presença de coliformes totais**

Não realizado

**Escherichia coli - N° de amostras com presença para Escherichia coli**

Não realizado